

SISTEMA SANCAD - ORDEM DE SERVIÇO PARA REDE DE ESGOTO - OSE Nº: 05**Processo de Locação: Gabarito / Cruzeta**

11/06/2021

Cidade: ARARUAMA**Bairro: SOBARA****Bacia: SÍTIO JAQUEIRA****Rua:****entre:****e:****Obs: Extensão: 114.00 m Diâmetro: 150 m Material: PVC Lado: DIREITO Trechos: 005-001 a 005-005****Vol. de Escavação: até 1.0 m: 10.54 m³ / entre 1.0 e 2.0 m: 0.15 m³ / entre 2.0 e 3.0 m: 0.00 m³ / acima de 3.0 m: 0.00 m³ - Pav: TERRENO NATURAL**

Nome da Estaca	Distância do PV de Referência	Cota do Terreno (Piquete)	Declividade do Tubo	Cota Geratriz Inferior Interna do Tubo	Altura do Gabarito ou Comprimento da Cruzeta	Profundidade da Geratriz Inferior do Tubo (Gabar)	Diâmetro Interno + Espessura do Tubo	Cota Geratriz Superior Externa do tubo	Cota Bordo Superior da Régua	Altura do Recobrimento	Altura da Régua em Relação ao Piquete	Obs
PV8.1	0.00	42.4900	0.050952	41.6900	2.0000	0.8000	0.1525	41.8425	43.8430	0.6480	1.3530	
5-1E19.70	19.70	41.4200	0.050952	40.6860	2.0000	0.7340	0.1525	40.8385	42.8390	0.5820	1.4190	
PV8.2	21.00	41.4200	0.050952	40.6200	2.0000	0.8000	0.1525	40.7725	42.7730	0.6480	1.3530	
PV8.3	0.00	40.8500	0.125806	40.0500	2.0000	0.8000	0.1525	40.2025	42.2030	0.6480	1.3530	
5-3E7.60	7.60	39.9250	0.125806	39.0940	2.0000	0.8310	0.1525	39.2465	41.2470	0.6790	1.3220	
5-3E27.60	27.60	37.2500	0.125806	36.5780	2.0000	0.6720	0.1525	36.7305	38.7310	0.5200	1.4810	
PV8.4	31.00	36.9500	0.125806	36.1500	2.0000	0.8000	0.1525	36.3025	38.3030	0.6480	1.3530	
PV8.4	0.00	36.9500	0.086250	36.1500	2.0000	0.8000	0.1525	36.3025	38.3030	0.6480	1.3530	
5-4E16.86	16.86	35.8600	0.086250	34.6960	2.0000	1.1640	0.1525	34.8485	36.8490	1.0120	0.9890	
PV8.5	32.00	34.1900	0.086250	33.3900	2.0000	0.8000	0.1525	33.5425	35.5430	0.6480	1.3530	
PV8.5	0.00	34.1900	0.004211	33.3900	2.0000	0.8000	0.1525	33.5425	35.5430	0.6480	1.3530	
5-5E4.76	4.76	34.2450	0.004211	33.3700	2.0000	0.8750	0.1525	33.5225	35.5230	0.7230	1.2780	
PV008	19.00	34.4700	0.004211	33.3100	2.0000	1.1600	0.1525	33.4625	35.4630	1.0080	0.9930	

Firma: _____ **Arquivo:** _____ **Conferente:** _____**Fiscal Construtora:** _____ **Fiscal da Empresa:** _____**O.S.E. autorizada para execução - data:** ____ / ____ / ____ **Engenheiro Fiscal da Empresa:** _____